

Wykonawcy biorący udział

W postępowaniu przetargowym

Dotyczy przetargu zaprojektuj - wybuduj pn. " Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kocku".

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie ustawy – Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz 1986, 1603 i 2215) zawiadamia się, że w dniu 12.02.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym udziela się wyjaśnień w postępowaniu przetargowym przetargu zaprojektuj - wybuduj pn. " Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo - Parkowego w Kocku.

Zamawiający, ma poniższe pytania:

1. W SIWZ w pkt III.A.4 oraz w pkt III.C.3.3.1.b) zamawiający odnosi się do III.A.1.2)c).2) - a takiego podpunktu nigdzie w specyfikacji nie ma. Prosimy o skorygowanie SIWZ ponieważ w specyfikacji jest wielokrotne odniesienie się do tego punktu, a wykonawca musi się domyślać o co chodzi.
2. Pkt III.B.4 SIWZ odwołuje się do samego siebie. Prosimy o skorygowanie SIWZ
3. W SIWZ w pkt III.A.1.2)b) jest zapis, że zamawiający nie określa przedmiotowego warunku, a w pkt III.A.1.2)c).1) (czwarty myślnik) jest zapis, że trzeba mieć środki finansowe lub zdolność kredytową na min. 400 tys zł brutto. Prosimy o skorygowanie SIWZ.
4. W PFU w pkt. 1.2.2.1. jest zapis, że kotłownie w każdym budynku mają być o mocy sumarycznej 120 kW. W pkt 1.4.4.1, w wymaganiach kotłowni są kotły o mocy szczytowej $2 \times 72,6 \text{ kW} = 145,2 \text{ kW}$ (przy temp. 80/60). Prosimy o wyjaśnienia i korektę PFU.

Udziela odpowiedzi:

- Ad1. Zamawiający wprowadził zmiany w oznaczeniu punktowym i numerowym w SIWZ (III.A.1.2)b).1, c).1, c).2)
- Ad2. Zamawiający wprowadził zmianę w SIWZ (III.B.4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę.
- Ad3. Zamawiający wprowadził zmiany w SIWZ (III.A.1.2.b).1) , Zamawiający określił warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- Ad4. Zamawiający wprowadził zmiany w PFU – Kotłownie w każdym budynku mają być o mocy sumarycznej 140 kW.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert. Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Kocku

mgr Marta Jakubowska-Dados