





- WYTYCZNE WYKONAWCZE:
- PRZEWODY UKŁADAĆ p/t
  - OSPRZĘT 10A p/t
  - ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA INSTALOWAĆ NA WYS. 1.3m
  - GNIAZDKA WTYCZKOWE INSTALOWAĆ NA WYS. 1.2m
  - SIEĆ OŚWIETLENIOWA - YDY 3x1.5 mm2 p/t
  - SIEĆ GNIAZD WTYCZKOWYCH - YDY 3x2.5 mm2 p/t
-  Łącznik oświetlenia- klawiszowy pojedynczy p/t  
 Projektowana oprawa świetlówkowa 2x36W (wyk. IP65)  
 Gniazdko wtyczkowe bryzgoszczelne 10A p/t

	OPRACOWAŁ	IME i NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jan Traczyk mgr inż. Jarosław Pierzchawka	20/93/OP spec. instal.-elektryczne	09.2019 09.2019	
INWESTOR	POWIAT LUBARTOWSKI, DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. M. RATAJA, UL. T. KOŚCIUSZKI 1, 21-150 KOCK				
INWESTYCJA	BUDOWA TRZECH INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI GAZOWYCH Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU W OBIEKTACH ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W KOCKU				
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI - BUDYNEK OFICYNY ZACHODNIEJ				SKALA 1:50
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
KG/DPS/KCK	PBW	01/09/19	RYS. NR E-02		